



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области  
150000, г. Ярославль, ул. Кирова, 5/23, телефон 30-04-41, 32-96-24, E-mail:  
ecc01@adm.yar.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
150000, г. Ярославль, Красная пл., 8, телефон 79-08-15,  
E-mail: und-yaroslavl@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Рыбинску,  
Рыбинскому и Пошехонскому районам  
152901, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Стоялая, д.30  
(тел.: 222 -112; 222-198/факс 222-011) E-mail: ond\_rybinsk@mail.ru

г. Рыбинск

(место составления акта)

« 01 » апреля 20 21 г.

(дата составления акта)

12 час. 00 мин

(время составления акта)

## АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора),  
органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя  
№ 52

по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Молодёжная, д. 7

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) № 52 от «25» февраля 2021 г. Главного государственного инспектора города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору Елагина Владимира Аркадьевича

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка соблюдения обязательных требований пожарной безопасности в отношении: Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 5. Адрес юридического лица: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Молодёжная, д. 5 (ОГРН 1027601122119, ИНН 7610052468).

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: Общая продолжительность проверки: 20 раб. дней/ 3 часа, с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. 16.03.2021 г., с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. 01.04.2021 г.

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городу Рыбинску, Рыбинскому и Пошехонскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Ярославской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)



С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен(ы)**: (заполняется при проведении выездной проверки). Заведующий Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 5 Виноградова Валентина Васильевна ✓

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется (заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившее проверку: Государственный инспектор города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору Смирнов Олег Сергеевич.

При проведении проверки присутствовали: Заведующий Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 5 Виноградова Валентина Васильевна

### **В ходе проведения проверки:**

Краткая характеристика объекта: Здание детского сада 2-х этажное, кирпичное, кровля шиферная по деревянной обрешётке, конструктивные элементы здания отвечают требованиям, предъявляемые к зданиям 3 степени огнестойкости и С0 класса конструктивной пожарной опасности, класс функциональной пожарной опасности здания Ф 1.1. Эксплуатация прилегающей территории организована с соблюдением требований пожарной безопасности, подъезды и проезды к зданию имеют твердое покрытие. Существующие проезды и подъезды пригодны для проезда пожарной техники и организованы со стороны ул. Рапова и ул. Молодёжная. Ближайшее пожарное подразделение (ПСЧ-21 ФГКУ «2 ПСО по Ярославской области») расположено в нормативном времени прибытия пожарных подразделений согласно ст.76 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Здание оборудовано системой автоматической пожарной сигнализацией (далее по тексту - АПС) и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее по тексту – СОУЭ при пожаре) 2-го типа. Контрольно-приемный прибор установлен в помещении дежурного на 1-ом этаже здания. Здание оборудовано радиоканальной связью с ближайшим подразделением пожарной охраны – ФГКУ «2 ПСО по Ярославской области», на момент проверки находится в рабочем состоянии. В наличии акт технического состояния и работоспособности АПС и СОУЭ от 20.01.2021 г., РСПИ от 18.03.2021 г. Заключён договор на ТО и ППР систем АПС и СОУЭ, радиоканальной связи с ЯОООО ВДПО от 12.01.2021 г. № 35. Уровень звука системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности. Выполнена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения, акт от 14.07.2020 г. Выполнены работы по испытанию наружных пожарных лестниц, акт от 21.07.2016 г. В наличии внутренний противопожарный водопровод. Пожарные шкафы укомплектованы стволами, рукавами, полугайками. Выполнены испытания на водоотдачу системы внутреннего противопожарного водопровода, акт от 10.02.2021 г. Расход воды соответствует нормативным документам по пожарной безопасности. Помещения укомплектованы огнетушителями ОП-8 и ОП-4 согласно норм оснащения. Ежеквартально проводятся практические отработки плана эвакуации. В наличии организационно-распорядительная документация, регла-



ментирующая противопожарный режим. Руководителем и лицами ответственными за пожарную безопасность объекта защиты пройдено обучение по программе пожарно-технического минимума. Противопожарный режим соблюдается.

Выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности: не выявлено

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не проверялось

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), (с указанием реквизитов выданных предписаний): не проверялось

Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)

✓  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля имеется (заполняется при проведении выездной проверки):




(подпись проверяющего)

✓  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Подпись лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору



/Смирнов О.С./

« 01 » августа 2021 г.

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Заведующий Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 5

✓  
/Виноградова В.В./

« 01 » октября 2021 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводившего (их) проверку)